

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

EDITAL

PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES RELATIVAS À QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE LAMEGO

Nos termos do disposto no **artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto**, as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento público de água devem publicitar trimestralmente no seu sítio na Internet, sem prejuízo da divulgação por outros meios que considerem adequados, no prazo de 60 dias uteis, contados a partir do termo do trimestre a que respeitam, no caso das entidades gestoras em baixa, toda a informação relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano.

O **Município de Lamego** procede assim à publicitação das referidas análises, respeitantes ao **3.º Trimestre de 2024**, dando cumprimento à Legislação em vigor.

Paços do Concelho, 29 de Novembro de 2024

O Vereador dos Serviços Urbanos



(Fábio Alexandre Veloso Duarte)

Anexo:

Resultado das Análises Relativas ao Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, com 8 páginas.

MUNICÍPIO de LAMEGO

Av. Pe. Alfredo Pinto Teixeira 5100-150 . Lamego | Telf. +351 254 609 600 | geral@cm-lamego.pt | www.cm-lamego.pt

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO					EDITAL n.º 2/2024			
	ZONA DE ABASTECIMENTO: PE DE ROSSAS								
Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR).						3.º TRIMESTRE 2024 01 julho a 30 de setembro			
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	<0,10 (L.Q.)		0	100	1	1	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Enterococos	0	mg/L CaCO3							
Número de colónias a 22 °C	Sem alteração normal	ufc/mL							
Clostridium perfringens	0	ufc/100mL							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Cálcio	---	mg/L Ca							
Cloritos	0,25	mg/L							
Cloratos	0,25	mg/L							
Crómio	50	µg/L Cr							
Nitritos	0,5	mg/L NO2							
Cobre	2	mg/L Cu							
Níquel	20	µg/L Ni							
Chumbo	10	µg/L Pb							
Cor	20	mg/L PtCo							
Oxidabilidade	5	mg/L O2							
Cheiro a 25°C	3	Factor de diluição							
Amónio	0,5	mg/L NH4							
Ferro	200	µg/L Fe							
Manganês	50	µg/L Mn							
Magnésio	-	mg/L Mg							
Alumínio	200	µg/L Al							
Turvação	4	NTU							
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C							
Sabor a 25°C	3	Factor de diluição							
Potássio	-	mg/L K							
Dureza total	---	mg/L CaCO3							
Clorofórmio	-	µg/L							
Bromodiclorometano	-	µg/L							
Dibromoclorometano	-	µg/L							
Bromofórmio	-	µg/L							
Trihalometanos - total:	100	µg/L							
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L							
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L							
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L							
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L							
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L							

NOTA 1: Ponto de Entrega em Alta: Rossas - Lamego; Entidade Gestora em Baixa: Município de Tarouca.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer incumprimentos aos V.P.

Vereador Serviços Urbanos



Fábio Duarte

Data da publicação:

Paços do Município, 29 de novembro de 2024; Edital Publicado no sítio da internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

A. Pinto