LAMEGO
MUNICÍPIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

EDITAL

PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES RELATIVAS À QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO NO MUNÍCIPIO DE LAMEGO

Nos termos do disposto no **artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto,** as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento público de água devem publicitar trimestralmente no seu sítio na Internet, sem prejuízo da divulgação por outros meios que considerem adequados, no prazo de 60 dias uteis, contados a partir do termo do trimestre a que respeitam, no caso das entidades gestoras em baixa, toda a informação relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano.

O **Município de Lamego** procede assim à publicitação das referidas análises, respeitantes ao **3.º Trimestre de 2026**, dando cumprimento à legislação em vigor.

Paços do Concelho, 26 de novembro de 2026

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

(António Patrício Ribeiro Esteves)

Anexo:

Resultado das Análises Relativas ao Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, com 46 páginas.

LAMEGO

MUNICÍPIO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO

ZONA DE ABASTECIMENTO: PE DE ROSSAS

3.º Trimestre

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Ano 2026

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,22		0	100	1	1	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Enterococos	0	mg/L CaCO3	0		0	100	1	1	100
Número de colónias a 22 ºC	Sem alteração norma	ufc/mL	0		-	-	1	1	100
Clostridium perfringens	0	ufc/100mL	0		0	100	1	1	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,6		0	100	1	1	100
Cálcio	---	mg/L Ca	7,5		-	-	1	1	100
Cloritos	0,25	mg/L	<0,02		0	100	1	1	100
Cloratos	0,25	mg/L	<0,08		0	100	1	1	100
Crómio	50	µg/L Cr	<0,5		0	100	1	1	100
Nitritos	0,5	mg/L NO2	<0,10		0	100	1	1	100
Cobre	2	mg/L Cu	0,0025		0	100	1	1	100
Níquel	20	µg/L Ni	<0,5		0	100	1	1	100
Chumbo	10	µg/L Pb	<0,5		0	100	1	1	100
Cor	20	mg/L PtCo	<3,0		0	100	1	1	100
Oxidabilidade	5,0	mg/L O2	<1,0		0	100	1	1	100
Cheiro	3	Factor de diluição	<1		0	100	1	1	100
Amónio	0,5	mg/L NH4	<0,05		0	100	1	1	100
Ferro	200	µg/L Fe	15,6		1	50	1	1	100
Manganês	50	µg/L Mn	<5,0		0	100	1	1	100

APinto

Magnésio	-	mg/L Mg	1,3	-	-	1	1	-
Alumínio	200	µg/L Al	<5,0	0	100	1	1	100
Turvação	4	NTU	<1,0	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20ºC	117	0	100	1	1	100
Sabor	3	Factor de diluição	<1	0	100	1	1	100
Potássio	-	mg/L K	<2,5	0	100	1	1	100
Dureza total	---	mg/L CaCO3	24,1	-	-	0	0	-
Clorofórmio	-	µg/L	5,12	-	-	1	1	100
Bromodiclorometano	-	µg/L	2,81	-	-	1	1	100
Dibromoclorometano	-	µg/L	1,71	-	-	1	1	100
Bromofórmio	-	µg/L	0,24	-	-	1	1	100
Trihalometanos - total:	100	µg/L	9,91	0	100	1	1	100
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L	<0,0200	-	-	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L	<0,0200	-	-	1	1	100
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L	<0,0030	0	100	1	1	100
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L	<0,0200	-	-	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L	<0,0200	-	-	1	1	100
cos Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L	<0,0200	0	100	1	1	100
Bisfenol A	2,5	µg/L	0,10	0	100	1	1	100
Ácido dibromoacético	-	µg/L	<3	-	-	1	1	100
Ácido dicloroacético	-	µg/L	<3	-	-	1	1	100
Ácido monobromoacético	-	µg/L	<3	-	-	1	1	100
Ácido monocloroacético	-	µg/L	<3	-	-	1	1	100
Ácido tricloroacético	-	µg/L	5	-	-	1	1	100
Ácidos Haloacéticos Totais	60	µg/L	5	0	100	1	1	100

NOTA 1: Ponto de Entrega em Alta: Rossas - Lamego; Entidade Gestora em Baixa: Município de Tarouca.

Informação relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP : Não foram registados incumprimentos

Vereador Serviços Urbanos e Proteção Civil

António Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicitação:
Paços do Município, 26 de novembro de 2026

A. Pinto